

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2021 № 1064

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населённых пунктов Городского округа Шатура

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», Законом Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-03 «О пожарной безопасности в Московской области», руководствуясь Уставом Городского округа Шатура, в целях утверждения перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населённых пунктов Городского округа Шатура Московской области (далее – городского округа).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Городского округа Шатура (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории Городского округа Шатура независимо от организационно-правовых форм, в пользовании (в собственности, на ином законном основании) находятся места общественного пользования населенных пунктов городского округа:

2.1. Обеспечить места общественного пользования первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством.

2.2. Определить лиц, ответственных за приобретение, содержание, ремонт, сохранность первичных средств пожаротушения.

2.3. Обеспечить готовность к использованию первичных средств пожаротушения.

3. Управлению делами администрации Городского округа Шатура (Трубачева И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городского округа Шатура.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Давыдова В.Ю.

Глава Городского округа Шатура

А.В. Артюхин

Приложение
к постановлению администрации
Городского округа Шатура
от « 28 » 05 2021 № 1064

Перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного
пользования¹ населенных пунктов Городского округа Шатура Московской
области

№ п/п	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря ²	Нормы комплектации в зависимости от класса очагов пожара				
		класс A	класс B	класс C	класс D	класс E
1	Огнетушители ³	2А, 4А	144В, 55В	2А,4А, 55В, 144В, С	D	2А, 4А, 55В, 144В, С, Е
2	Противопожарное водоснабжение ⁴	+	+	+	+	+
3	Пожарные шкафы ⁵	+	+	+	+	+
4	Пожарные щиты ⁶ , в том числе	1	1	-	-	1
4.1	Лом	1	1	-	-	-
4.2	Багор	1	-	-	-	-
4.3	Крюк с деревянной рукояткой	-	-	-	-	1
4.4	Ведро	2	1	-	-	-
4.5	Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик	-	-	-	-	1
4.6	Покрывало для изоляции очага возгорания	-	1	-	-	1
4.7	Лопата штыковая	1	1	-	-	-
4.8	Лопата совковая	1	1	-	-	1
5	Емкость для хранения воды объемом не менее 0,2 куб. метра ⁷	1	-	-	-	-
6	Ящик с песком не менее 0,5 куб. метра ⁷	-	1	-	-	1

Примечание:

- Под местами общественного пользования понимается объекты недвижимости (капитальные, временные) и территории различного назначения, не имеющие ограничения доступа для каких-либо определенных категорий граждан и которые не являются частной собственностью, предназначеннной для единоличного использования гражданином и членами его семьи.
- При определении видов и количества первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Городского округа Шатура Московской области (далее - городского округа) следует учитывать площадь помещений, территорий (открытых площадок), физико-химические

и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами.

3. В местах общественного пользования населенных пунктов городского округа на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей. Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества огнетушителей.

4. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). Источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров и количество кранов на внутреннем противопожарном водопроводе должно быть достаточным для тушения пожара.

5. Пожарные шкафы предназначены для хранения комплекта пожарного крана. Также в них могут размещаться переносные огнетушители, самоспасатели, огнестойкие накидки, автоматические канатно-спусковые устройства, аптечки первой помощи, комплекты немеханизированных пожарных инструментов и установить кнопки дистанционного пуска пожарных насосов, системы дымоудаления и тревожной сигнализации. Конструкции пожарных шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.

6. Здания и территории, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также не имеющие наружного противопожарного водопровода или наружных технологических установок или удаленных на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

7. Бочки для хранения воды, ящики с песком, устанавливаются рядом с пожарными щитами.

8. Использование первичных средств пожаротушения, пожарного инструмента и пожарного инвентаря для хозяйственных, производственных и других нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

9. Кроме прямого назначения разрешается использовать средства пожаротушения при локализации и ликвидации стихийных бедствий и катастроф, а также для обучения персонала.